

Утверждаю:
Директор МБОУ-СОШ №19
И.И.Новикова
« » 2020 г.

График сквозного проветривания кабинетов

1 смена

- 1 перемена – 8:40-8:50
- 2 перемена – 9:30-9:50
- 3 перемена – 10:30-10:50
- 4 перемена – 11:30-11.50
- 5 перемена – 12:30-12.40
- 6 перемена – 13:20-13:30

2 смена

- 1 перемена – 14:10 -14:30
- 2 перемена – 15:10-15:30
- 3 перемена - 16:10-16:30
- 4 перемена – 17:10- 17:20
- 5 перемена – 18:00 – 18:10

СанПиН 2.4.2.2821-10

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха
сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От +5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до -5	2 - 5	15 - 25
От -5 до -10	1 - 3	10 - 15
Ниже -10	1 - 1,5	5 - 10